

表 2.1 學校基本資料表 (◎校園防救災計畫之資料請完整填列)

學校全銜 (分校/分班)	基隆市西定國民小學			
地 址	基隆市安樂區新西街 1 號			
人 員 資 料	姓名	職稱	手 機	電 子 信 箱
校 長	蘇永輝	—	0939-011-366	angle.s1036@msa.hinet.net
分 校 / 分 班 主 任	陳詠璇	—	0958-240-319	ad0781@gm.kl.edu.tw
防 災 業 務 負 責 人 1	蕭郁萱	學務組長	0922-670-596	aa8995@gm.kl.edu.tw
防 災 業 務 負 責 人 2	游居仁	總務主任	0931-090-690	aa4002@gm.kl.edu.tw
班 級 數	共 17 班 ■ 含附設幼兒園 4 班 ■ 含分散式資源班 1 班	教 職 員 工 人 數 (在 校 人 數 最 大 值)	52	
		學 生 人 數	一 般 學 生	258
			身 心 障 礙 學 生	24
志 工 人 數	12	交 通 車 數 量	自 有	無
住 宿 管 理 員 人 數	無		外 包 廠 商	無
本校及分校/分班相對位置圖				

註：得依需求調整、刪減、增加欄位文字；若無分校/分班，可刪除「本校及分校/分班相對位置圖」此列。

組長 (業務承辦人) 核章	檢核人員核章	總務主任核章	校長核章
教師兼學務組長蕭郁萱 114.7.9	教師兼學務組長蕭郁萱 114.9.8	教師兼游居仁 114.9.8	基隆市安樂區西定國民小學 校長蘇永輝 114.9.8

表 2.7 平時減災整備工作分配表 (◎請填負責及協助單位)

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ► 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ► 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	教導處 教導主任	總務處	<ul style="list-style-type: none"> ► 負責統一對外發言，能對外清楚傳達資訊、澄清誤傳資訊等。
減災整備 設備採購	總務處	教導處	<ul style="list-style-type: none"> ► 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ► 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ► 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ► 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	教導處 學務組	總務處	<ul style="list-style-type: none"> ► 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ► 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ► 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	教導處	總務處	<ul style="list-style-type: none"> ► 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	會計室	總務處	<ul style="list-style-type: none"> ► 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ► 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	教導處 輔導組	總務處	<ul style="list-style-type: none"> ► 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

註：得視需求自行增減或調整。

附表 1.1 校園環境安全檢查表 (◎每一棟建築物填寫一份檢查表，如 5 棟填 5 份及核章)



學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
避難逃生	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
安全規劃	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）		改善時間 ____年____月____日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：114 年 2 月 7 日）		改善時間 ____年____月____日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子____個、水帶____條） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：37 支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：____支）		

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
校舍建築物外觀	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (114 年 2 月 7 日)		改善時間 ____年__月__日
	是否移位、傾斜、下陷。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
伸縮縫或建築物間隔	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年__月__日

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
建築物附屬設備	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(自然科教室)	請列出所有教室	
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否（限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請加強固定）		改善時間 ____年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（幼兒園廚房： <u>潘美幼</u> 。自然科教室： <u>蕭郁萱</u> ）		管理時間 114年08月01日起至 115年07月31日止 (預定)
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
 114.9.8	 114.9.8	 114.9.8	 114.9.8
複檢（____年____月____日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.2 校園環境安全檢查表 (◎每一棟建築物填寫一份檢查表，如 5 棟填 5 份及核章)

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	雲榕樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
避難逃生	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
安全規劃	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）		改善時間 ____年____月____日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：114 年 2 月 7 日）		改善時間 ____年____月____日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子____個、水帶____條） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：11 支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：____支）		

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	雲榕樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
校舍建築物外觀	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (114 年 2 月 7 日)		改善時間 ____年__月__日
	是否移位、傾斜、下陷。 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年__月__日

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	雲榕樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
建築物附屬設備	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____)	請列出所有教室	
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	雲榕樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。(無)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)		改善時間 ____年____月____日
	廢棄物是否按照規定處理。(無)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	是否設有專人管理。(無)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	基隆市安樂區西定國民小學 校長蘇永輝 114.7.8
複檢(____年____月____日)			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.3 校園環境安全檢查表 (◎每一棟建築物填寫一份檢查表，如 5 棟填 5 份及核章)

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
避難逃生	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
安全規劃	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）		改善時間 —年—月—日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：114 年 2 月 7 日）		改善時間 —年—月—日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：21 支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）		

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (114 年 2 月 7 日)		改善時間 ____年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		無地下室
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年__月__日

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
建築物附屬設備	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ____年__月__日	
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年__月__日	
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ____年__月__日	
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ____年__月__日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ____年__月__日	
	室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ____年__月__日	
危險物品管理	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年__月__日	
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ____年__月__日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年__月__日	
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (健康中心)	請列出所有教室	
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年__月__日	
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年__月__日	

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月8日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)		改善時間 ____年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(健康中心: <u>鄧文廷</u>)		管理時間 114年08月01日起至 115年07月31日止 (預定)
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
複檢(____年____月____日)			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.4 校園環境安全檢查表 (◎每一棟建築物填寫一份檢查表，如 5 棟填 5 份及核章)

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
避難逃生	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
安全規劃	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）		改善時間 ____年____月____日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：114 年 2 月 7 日）		改善時間 ____年____月____日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子____個、水帶____條） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：11 支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：____支）		

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (114 年 2 月 7 日)		改善時間 ____年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年__月__日

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月8日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
建築物附屬設備	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____)	請列出所有教室	
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月8日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。(無)	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。(無)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)		改善時間 ____年____月____日
	廢棄物是否按照規定處理。(無)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	是否設有專人管理。(無)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	基隆市安樂區西定國民小學 校長蘇永輝 114.7.8
複檢(____年____月____日)			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.5 校園環境安全檢查表 (◎每一棟建築物填寫一份檢查表，如 5 棟填 5 份及核章)

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
避難逃生	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
安全規劃	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）		改善時間 ____年____月____日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：114 年 2 月 7 日）		改善時間 ____年____月____日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子____個、水帶____條） <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：37 支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：____支）		

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
校舍建築物外觀	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (114年2月7日)		改善時間 —年_月_日
	是否移位、傾斜、下陷。 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含1樓地板)	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘 (建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 —年_月_日	

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
建築物附屬設備	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 ____年____月____日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____)	請列出所有教室	
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 ____年____月____日	

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114年7月4日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否（限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請加強固定）		改善時間 ____年____月____日
	廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
	是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（幼兒園廚房： <u>潘美幼。自然科教室：蕭郁萱</u> ）		管理時間 114年08月01日起至 115年07月31日止 (預定)
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	教師兼游居仁 總務主任 114.7.8	基隆市安樂區西定國民小學 校長蘇永輝 114.7.8
複檢（____年____月____日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.6 防汛安全檢查表 (◎同校園環境安全檢查表)

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期	負責人簽名
		完備	待改善			
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√				
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√				
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	√				
	天花板有無漏水的現象。	√				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√				
地下室 (無)	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	/				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	/				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	/				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	/				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	/				
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	√				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	√				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	√				

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	√				
	走廊排水是否正常，未見積水。	√				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	√				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	√				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√				
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	√				
	樓梯間有無裝置照明設備。	√				
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√				
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√				
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	√				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√				
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	√				
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√				
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√				
	園內外排水系統無阻礙。	√				
其他	園內擋水門是否正常使用。	√				

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	勤學樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日	
項目	檢查要點		檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
			完備	待改善		
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。		√			
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。		√			
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		√			
改善完成日期				覆核人		

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.7 防汛安全檢查表 (◎同校園環境安全檢查表)

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱 雲榕樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期 114 年 7 月 4 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	√			
	天花板有無漏水的現象。	√			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√			
(無)	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	/			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	/			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	/			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	/			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	/			
(無)	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	/			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	/			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	/			

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	雲榕樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 4 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期	負責人簽名
		完備	待改善			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	√				
	走廊排水是否正常，未見積水。	√				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	√				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	√				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√				
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	√				
	樓梯間有無裝置照明設備。	√				
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√				
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√				
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	√				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√				
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	√				
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√				
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√				
	園內外排水系統無阻礙。	√				
其他	園內擋水門是否正常使用。	√				

學校全銜	基隆市西定國民小學	建築物名稱	雲榕樓	
填表人	總務主任/游居仁	填表日期	114 年 7 月 4 日	
項目	檢查要點	檢查結果	待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	√		
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	√		
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	√		
改善完成日期		覆核人		

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.8 防汛安全檢查表 (◎同校園環境安全檢查表)

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√				
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√				
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	√				
	天花板有無漏水的現象。	√				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√				
(無)	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	/				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	/				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	/				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	/				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	/				
(無)	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	/				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	/				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	/				

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114年7月8日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	√				
	走廊排水是否正常，未見積水。	√				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	√				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	√				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√				
樓梯	樓梯的地面上有無裂縫情況。	√				
	樓梯間有無裝置照明設備。	√				
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√				
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√				
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	√				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√				
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	√				
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√				
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√				
	園內外排水系統無阻礙。	√				
其他	園內擋水門是否正常使用。	√				

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	新善樓	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	√				
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	√				
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	√				
改善完成日期				覆核人		

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.9 防汛安全檢查表 (◎同校園環境安全檢查表)

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期	負責人簽名
		完備	待改善			
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√				
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√				
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	√				
	天花板有無漏水的現象。	√				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√				
地下室 (無)	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	√				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	√				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	√				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	√				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	√				
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	/				
電梯 坑 (無)	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	/				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	/				

學校全銜		基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心	
填表人		總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期	負責人簽名
		完備	待改善			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v				
	走廊排水是否正常，未見積水。	v				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	v				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	v				
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v				
	樓梯間有無裝置照明設備。	v				
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v				
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	v				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	v				
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	v				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	v				
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	v				
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	v				
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v				
	園內外排水系統無阻礙。	v				
其他	園內擋水門是否正常使用。	v				

學校全銜	基隆市西定國民小學		建築物名稱	活動中心	
填表人	總務主任/游居仁		填表日期	114 年 7 月 8 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	√			
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	√			
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	√			
改善完成日期		覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.10 周邊坡地災害安全檢查表 (◎一校一份)

填表人	總務主任/游居仁	填表日期	114 年 7 月 9 日	
檢查項目	檢查要點	檢查結果	改善內容	改善完成日期
構造物設施徵兆	是否鄰近山崖邊緣。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，距離山崖約__公尺		
	是否鄰近山凹溝谷處。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，距離溝谷約__公尺		
	建築物周圍是否有地裂現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度__公尺、寬度__公尺		
	建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，沉陷深度約__公尺		
地錨構造物	地錨錨頭是否有開裂現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	地錨錨頭是否有剝離現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	地錨是否發現鏽蝕現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
噴漿坡面構造物	噴漿坡面是否有龜裂現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	噴漿坡面是否有剝蝕現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
坡面徵兆	坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，傾斜角度約__度		
	坡面是否出現新裂痕。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度__公尺、寬度__公尺		
	坡面流水是否出現混濁現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	周圍坡面是否已有崩土。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，體積約__立方公尺		
	周圍坡面是否已有不規則之位移現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，沉陷深度約__公尺		
路面徵兆	路面是否出現新裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度__公尺、寬度__公尺		
	路面是否出現變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
排水系統徵兆	排水溝是否出現破裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	排水溝是否出現淤塞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	排水溝是否出現漏水。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	排水系統是否錯動而造成排水不良。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，錯動距離約__立方公尺		

填表人	總務主任/游居仁	填表日期	114年7月9日
檢查項目	檢查要點	檢查結果	改善內容
	排水系統是否折斷而造成排水不良。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
沉沙及滯洪設施徵兆	沉砂池是否發生淤積或堵塞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	滯洪池是否發生淤積或堵塞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
道路邊坡徵兆	邊坡是否有異常滲水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	邊坡坡面土壤是否有裸露現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 層狀 <input type="checkbox"/> 指狀 <input type="checkbox"/> 溝狀	
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度約__公分	
	建築物上方邊坡是否有落石現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度約__公分	
	擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	擋土牆牆腳或坡面是否有落石。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	
	擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重	

填表人		總務主任/游居仁	填表日期	114 年 7 月 9 日		
檢查項目	檢查要點		檢查結果		改善內容	改善完成日期
其他	鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺			
改善完成日期			覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.11 災前整備及應變物品檢查表 (◎一校一份)

填表人		總務主任/游居仁		填表日期		114 年 7 月 9 日	
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容		改善完成日期 負責人簽名	
		完備	需改善				
門、窗	門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。	√					
緊急 照明	更新不堪使用之電池。	√					
	是否正常運作，故障立即維修。	√					
貴重 物品	將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品(如貴重儀器或教科書)等放置在高處。	√					
	遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。	√					
地下 室	水流入口處備妥沙包或沙袋。	√					
	測試擋(防)水閘門。	√					
屋頂 上或 高處 設施	鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。	√					
	其他設施(如天線、擴音器等)，加強固定設施或先行拆卸。	√					
戶外	未固定之設施應加強固定或移至室內。	√					
	先行修剪樹木，加強樹木支撑固定工作。	√					
	清除水溝、排水設施之堵塞物，以減少水分存積。	√					
工地 (無)	要求承包商做好防颱措施，如鷹架、帆布、圍籬固定等。	/					
	派員檢查防颱措施。	/					
擋土 設施	校園內、外之駁坎、擋土牆及斜(山)坡地情況，如有危險之虞，應立即通知相關單位採取必要之措施。	√					

填表人		總務主任/游居仁		填表日期		114 年 7 月 9 日	
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容		改善完成日期 負責人簽名	
		完備	需改善				
避難路線	清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。	√					
災害應變器材整備	項目與數量是否齊全。	√					
	放置位置確認。	√					
	損壞更新及補充（如電池）。	√					
	檢查抽、排水設備及發電機能否正常使用，油料是否足夠，若故障則立即維修。	√					
災前網路通報	天然災害整備回報系統。	√					
	天然災害災損及停課通報系統。	√					
其他	支援單位聯絡清冊資料確認。	√					
改善完成日期				覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。