

附表 1.1 災前整備及應變物品檢查表 (◎一校一份)

填表人		邱聰仁		填表日期	114.09.12
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期 負責人簽名
		完備	需改善		
門、窗	門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。	V			
緊急 照明	更新不堪使用之電池。	V			
	是否正常運作，故障立即維修。	V			
貴重 物品	將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品（如貴重儀器或教科書）等放置在高處。	V			
	遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。	V			
地下 室	水流入口處備妥沙包或沙袋。	V			
	測試擋（防）水閘門。	V			
屋頂 上或 高處 設施	鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。	V			
	其他設施（如天線、擴音器等），加強固定設施或先行拆卸。	V			
戶外	未固定之設施應加強固定或移至室內。	V			
	先行修剪樹木，加強樹木支撐固定工作。	V			
	清除水溝、排水設施之堵塞物，以減少水分存積。	V			
工 地	要求承包商做好防颱措施，如鷹架、帆布、圍籬固定等。	V			
	派員檢查防颱措施。	V			

填表人		邱聰仁		填表日期		114.09.12		
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容		改善完成日期	負責人簽名	
		完備	需改善					
擋土設施	校園內、外之駁坎、擋土牆及斜(山)坡地情況，如有危險之虞，應立即通知相關單位採取必要之措施。	V						
避難路線	清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。	V						
災害應變器材整備	項目與數量是否齊全。		V	1. 急難包 2. 手套 3. 安全頭盔 4. 對講機 5. 手提擴音機	114.09.10			
	放置位置確認。	V						
	損壞更新及補充(如電池)。	V						
	檢查抽、排水設備及發電機能否正常使用，油料是否足夠，若故障則立即維修。	V						
災前網路通報	天然災害整備回報系統。	V						
	天然災害災損及停課通報系統。	V						
其他	支援單位聯絡清冊資料確認。	V						
改善完成日期		114.09.10		覆核人				

